

авг 2014.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 8/2 т.+7 (495) 624-8953 ф.+7 (495) 609-0989 E-mail: mosmchs@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**4 региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве**
(наименование органа государственного надзора)

119619, г. Москва, Боровский пр-д, д.15, тел. (495) 435-16-54, E-mail: 4rogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 442/1/263

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Автономная некоммерческая образовательная организация Средняя общеобразовательная школа
"Колледж-XXI" (АНОО СОШ "КОЛЛЕДЖ-XXI")*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору

4 региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г.
Москве
(наименование органа ГПН)

Лонин П.В. № 442 от « 25 » июля 2014 года,
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с ч мин. « 5 » августа 2014 года
по ч мин. « 12 » августа 2014 года.

проведена проверка

Старший инспектор Злобин Сергей Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Автономная некоммерческая образовательная организация Средняя общеобразовательная школа
"Колледж-XXI" (АНОО СОШ "КОЛЛЕДЖ-XXI") , г.Москва, пр-кт. Солнцевский 7 корп.3*
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Прошкин Николай Иванович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
----------	--	--	-----------------------	------------------------

	безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф 4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83, пункт 7	15.06.2015	
2	Отсутствует автоматизация системы оповещения людей о пожаре, в части ее сопряжения с системой автоматической пожарной сигнализации, а также пуска в автоматическом режиме в соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, 62.	15.06.2015	
3	На полу на путях эвакуации (коридор 2-го этажа между вторым и третьим блоком) допускается использование материалов с неопределенными показателями по пожарной опасности. (Линолеум)	СП 1.13130.2009, п. 4.3.2	15.06.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством

вом за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Злобин Сергей Николаевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«12» августа 2014г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » августа 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(495) 637-22-22